

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Temat A334 „Serwis i konserwacja stacji wentylacyjnej i klimatyzatorów w budynku administracyjno-socjalnym w Świnnej Porębie”**

### 1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	Gmina	Powiat
1.	Zbiornik Wodny Świnna Poręba 247	34-106 Mucharz	Wadowicki

### 2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac związanych z przeglądem stacji wentylacyjnej i klimatyzatorów w budynku administracyjno-socjalnym w Świnnej Porębie:

- 1) przegląd i kalibracja stacji wentylacyjnej GOLD 05 DRX + GLC ELQA w sali konferencyjnej
- 2) wymiana filtrów kieszonkowych EU 7 w stacji wentylacyjnej, czyszczenie i udrażnianie przewodów odwadniających
- 3) przegląd nagrzewnicy GOLD 05 DRX + konserwacja
- 4) przegląd i aktualizacja systemu sterowania stacji wentylacyjnej
- 5) Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej w stacji GOLD 05 DRX + GLC ELQA
- 6) przegląd szczelności instalacji wodnej
- 7) przegląd i konserwacja zaworów, przepustnic, chłodnic
- 8) przegląd i konserwacja 4 silników wentylacji WC
- 9) 9. przegląd konserwacyjny klimatyzatorów naściennych LG, INVERTER V, czyszczenie filtrów, udrożnienie przewodów odprowadzających wodę
- 10) wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych części (łożyska, filtry)
- 11) przegląd konserwacyjny klimatyzatorów naściennych SINCLAR czyszczenie filtrów, udrożnienie przewodów odprowadzających wodę
- 12) czyszczenie turbin, siatek i chłodnic zewnętrznych
- 13) wymiana łożysk i remont silnika LG, INVERTER V

**Powyższe serwisy i przeglądy należy zrealizować w ciągu 5 dni od podpisania umowy do 31 maja 2020 r.**

### 3. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

### 4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

### 5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

Dziennik prac remontowych.

7. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego.

8. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 1 prac.