

Opis przedmiotu zamówienia
„SW Dąbie – wymiana selsynów w układach napędowych zamknięć jazu”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana selsynów znajdujących się w budkach jazu SW Dąbie .

2. Charakterystyka obiektu

Stopień Wodny Dąbie usytuowany jest w km 80 + 875 rzeki Wisły na terenie miasta Krakowa, na terenach należących do dzielnicy Śródmieście (lewy brzeg Wisły) i dzielnicy Podgórze (prawy brzeg Wisły)

3. Zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest wymiana selsynów nadawczych (8szt.) i różnicowych (4szt.) odpowiadających za równomierne podnoszenie i opuszczanie zasuw jazu oraz zakup jednego dodatkowego rezerwowego kompletu (2szt nadawcze i 1szt różnicowy). Urządzenia znajdują się w budkach sterowniczych jazu przy zasuwach nr 1,2,3,5. W ramach prac należy zdemontować zainstalowane selsyny a w ich miejsce założyć zakupione nowe urządzenia. Materiały z demontażu należy zutylizować. Po wykonaniu prac należy przeprowadzić proces kalibracji selsynów nadawczych i różnicowych, wykonać próby ruchowe i sprawdzić czy położenia zasuw podczas podnoszenia i opuszczania mieszczą się w dopuszczalnym przekosie. Z wykonanych prac należy sporządzić sprawozdanie techniczne.

4. Warunki prowadzenia prac

Prace będą prowadzone przy normalnej eksploatacji Stopnia Wodnego Dąbie. Zakup, transport materiałów oraz sprzętu na teren robót niezbędnych do realizacji zadania jest po stronie Wykonawcy.

Miejsca wykonywania robót muszą być zabezpieczone w sposób pewny przed dostawianiem się elementów z prac oraz innych zanieczyszczeń do urządzeń znajdujących się w budkach sterowniczych oraz do wody.

Wszystkie materiały zastosowane do remontu muszą posiadać atesty, certyfikaty jakości wystawione przez producenta oraz być fabrycznie nowe rok produkcji 2020..

KIEROWNIK
Działu Utrzymania

Jakub Stonawski