

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”

Temat F093 „Serwis i konserwacja stacji wentylacyjnej i klimatyzatorów w budynku administracyjno-socjalnym w Świnnej Porębie.

#### 1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa ciek/kanału	km	Gmina	Powiat
1.	rzeka Skawa Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”	26+600	Mucharz	Wadowicki

#### 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac związanych z przeglądem stacji wentylacyjnej i klimatyzatorów w budynku administracyjno-socjalnym w Świnnej Porębie:

- przegląd i kalibracja stacji wentylacyjnej w sali konferencyjnej
- wymiana filtrów, czyszczenie i udrażnianie
- przegląd nagrzewnicy, konserwacja  
przegląd instalacji sterowania
- przegląd instalacji elektrycznej
- przegląd instalacji wodnej
- przegląd i konserwacja zaworów, przepustnic, chłodnic
- przegląd i konserwacja silników wentylacji WC i pomieszczeń
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów
- wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych części (łożyska, filtry)
- udrożnienie kanałów spływu wody skondensowanej
- czyszczenie turbin, siatek i chłodnic zewnętrznych
- sprawdzenie pilotów, komunikacji bezprzewodowej i systemów

#### 2. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

#### 3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

#### 4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

#### 5. WYMAGANE DOKUMENTY

Dziennik prac remontowych.

## 6. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego.

## 7. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 2 prac.

KIEROWNIK  
ZBIORNIKA WODNEGO  
w Świnnej Porębie  
*Mieczysław Krzyżanowski*  
Mieczysław Krzyżanowski