

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”

Temat F103 „pomiaru elektryczne obiektów zapory: wieże, przelew, galeria, budynek administracyjny, sztolnie, instalacje odgromowe.

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa ciek/kanalu | km | Gmina | Powiat |
|-----|---|--------|---------|-----------|
| 1. | rzeka Skawa Zbiornik Wodny „Świnna Poręba” | 26+600 | Mucharz | Wadowicki |

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac związanych z pomiarami elektrycznymi na obiektach zapory: wieże, przelew, galeria, budynek administracyjny, sztolnie, instalacje odgromowe wchodzi następujące czynności:

- pomiary oporności izolacji
- pomiary skuteczności uziemienia
- pomiary skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej
- pomiary odgromowe
- pomiary ciągłości przewodów
- stan połączeń w rozdzielniach
- stan zacisków, zabezpieczeń, i aparatury
- stan połączeń odprowadzających

2. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

5. WYMAGANE DOKUMENTY

Dziennik prac remontowych.

6. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego.

7. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 2 prac.

KIEROWNIK
ZBIORNIKA WODNEGO
w Świnnej Porębie
Mieczysław Krzyżanowski
Mieczysław Krzyżanowski